

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W LUBAWIE

ul. Rzepnikowskiego 44, 14-260 Lubawa
tel. 89 645 26 68
moklubawa44@gmail.com

Lubawa, 07.12.2017 r.

Wykonawcy

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29.01.2004r. *Prawo zamówień publicznych* (t.j. Dz.U.2017.1579) w związku z wpłynięciem pytań do treści SIWZ (po terminie wskazanym w ww. ustawie) Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, (dalej zwanej SIWZ), w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. **„Modernizacja Kina „Pokój” w Lubawie”** :

- Pytanie: W związku z w/w przetargiem zwracam się z prośbą o zmianę podziału płyt będących zewnętrzną okładziną elewacji. Opisane przez Państwa płyty włókno cementowe będące zewnętrzną okładziną elewacji nie występują standardowo w podanych wymiarach zaprojektowanych przez architekta. Maksymalny standardowy wymiar płyt to 1,25x3,05
Odpowiedź 1: Projektowane płyty włóknocementowe nie są zaprojektowane w standardowym wymiarze i nie mogą być, ze względu na charakter architektury. Jeśli jednak wymiar niektórych płyt jest w projekcie przekroczony o kilka centymetrów to takie dopasowanie do standardowego wymiaru jest konieczne.

DYREKTOR
MOK LUBAWA
mgr Zenon Paprocki

Otrzymują:

- Wykonawcy
- a/a